Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)
г.Краснодар ул.Мира,56 тел. (8-861)268-63-35
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Лабинского района управления надзорной деятельности и профилактической Главного управления
(наименование органа государственного пожарного надзора)
МЧС России по Краснодарскому краю, тел. (8-86135) 5-20-01
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт № 2
обследования

«24» июня 2019 года — Усть-Лабинский район, п. Южный (город, село, поселок)

10 ч.00 мин.

Лазарев Василий Васильевич
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 09ч.00мин.«24» июня 2019 г. по 10 ч.00мин. «24» июня 2019 г. проведено обследование документов, внешний осмотр помещений заявителя на территории, в зданиях и сооружениях: **МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №31 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН**
(сокращенное наименование – МБДОУ №31)
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

Расположенного (-ых) по адресу: 352346, Россия, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, поселок Южный, ул. Школьная, 8

при обследовании документов присутствовал заведующий МБДОУ №31 Сергиенко Жанна Викторовна
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание двухэтажное, III степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф1.1. Здание и помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Акт проверки работоспособности от марта 2019 г., имеется договор на техническое обслуживание №30\02 от 11.01.2019г.). Первичные средства пожаротушения имеются в необходимом количестве, состояние путей эвакуации удовлетворительное. Имеется источник наружного противопожарного водоснабжения – пожарный водоем (Договор на обслуживание №51/06 от 26.03.2019г.; Акт испытания пожарного водоема от 03.04.2019г.; пожарный гидрант (Договор на обслуживание №208 от 01.04.2019г.; Акт испытания пожарного гидранта от 05.04.2019г. Работники прошли обучение мерам пожарной безопасности. Имеется «Заключение о независимой оценке пожарного риска №6 от 15.05.2019г.»

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Нарушений не выявлено	------

С Актом обследования ознакомлен:

Заведующий МБДОУ №31 Сергиенко Ж.В. _____

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования) (подпись)

«24» июня 2019 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Заведующий МБДОУ №31 Сергиенко Ж.В. _____

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)) (подпись)

Вывод по результатам обследования:
соответствует требованиям пожарной безопасности

«24» июня 2019 г.

Обследование проводили:

Инспектор ОНД и ПР
Усть-Лабинского района
Лазарев В.В. _____

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«24» июня 2019 г.

М.Л.П.*